

Einsatz für die Feuerwehr Feldkirchen

Datum:	14.01.2012
Alarmzeit:	07:37 Uhr
Einsatzende:	09:36 Uhr
Einsatzort:	Feldkirchen, Kreuzstr.
Alarmstichwort:	Wasserrohrbruch
Ausgerückte Fahrzeuge:	40/1, 40/2, 65/1, 79/1
Zusätzliche alarmiert:	Polizei, Wasserversorgung, EON
Alarmierung durch:	FEZ, Schleife 24441, 24442
Bericht:	<p>Durch den Bruch einer Hauptwasserleitung wurden große Teile der Kreuz- sowie der Mondstraße überschwemmt. Durch die Kraft des austretenden Wassers wurde sogar die Teerdecke des Gehwegs aufgesprengt und um mehrere Zentimeter angehoben.</p> <p>Die Feuerwehr schloss die Absperrschieber im betroffenen Bereich und sorgte für den Ablauf der Wassermassen.</p> <p>Des weiteren wurden die betroffenen Haushalte über die defekte Wasserleitung informiert.</p> <p>Mitarbeiter des Bauhofs streuten den überschwemmten und anschließend spiegelglatten Bereich mit Streusalz ab.</p>



